

CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za uređenje prostora
i zaštitu životne sredine
Broj: 05-322/23-UPI-334
Cetinje, 16.10.2023. godine

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", br. 75/18) i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku sprovedenom po zahtjevu Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje, br. 05-322/23-UPI-334 od 29.09.2023. godine, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnje trafostanice MBTS 10/0.4 kV "Novi Obod" 2x100 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, čija se realizacija planira na kat. parcelama br.1161/1, 1401/3 i 1426 K.O. Cetinje I, donosi:

RJEŠENJE

- I Utvrđuje se da za projekat Izgradnje trafostanice MBTS 10/0.4 kV "Novi Obod" 2x100 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, čija se realizacija planira na kat. parcelama br.1161/1, 1401/3 i 1426 K.O. Cetinje I, nosioca projekta Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje, **nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.**
- II Nosilac projekta Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje, može pristupiti realizaciji projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim normativima i standardima propisanim za navedeni projekat, uz obavezu poštovanja mjera datim u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
- III Nosilac projekta Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje je u obavezi da u slučaju prenamjene ili proširenja projekta koji je odobren, a čije izmjene mogu imati negativne posledice po životnu sredinu, podnese novi zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
- IV Provjeru mjera iz tačke II ovog rješenja provjerava ekološki inspektor i druge nadležne inspekcije u skladu sa posebnim propisima.

Opšte mjere zaštite

Mjere zaštite životne sredine u toku izvođenja projekta obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preduzimanje mjera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum ili potpuno neutralisali.

Mjere zaštite u toku funkcionisanja projekta

Pri radu TS, a u cilju očuvanja životne sredine potrebno je:

- obezbjeđivanje i održavanje visokog nivoa radne discipline,
- održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja za rad, ostalih uređaja i opreme,
- u krugu TS ne vršiti bilo kakvo servisiranje vozila,
- periodično servisiranje TS treba obavljati stručna servisna služba proizvođača opreme.

Mjere od štetnog uticaja električnog i magnetnog polja i jačine magnetne indukcije

Ukoliko rezultati mjerenja raspodjele jačine električnog polja i magnetne indukcije u blizini ugrađene opreme bude veći od dozvoljenih vrijednosti koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima ("Sl.list CG", br. 6/15), Nositelj projekta je obavezan da preduzme odgovarajuće mjere kako bi navedene parametre doveo u granicama dozvoljenih vrijednosti.

Tokom funkcionisanja projekta potrebno je na trasi kabla postaviti odgovarajuća obavještenja o postojanju energetske infrastrukture, koja predpostavljaju određena ograničenja aktivnosti u skladu sa energetske propisima i sa potrebama ispravnog funkcionisanja kabla.

Mjere za zaštitu vazduha i zaštitu od buke

Upotreba sertifikovanih građevinskih mašina i poštovanje strogo definisanih zakonskih normi kako za građevinske mašine tako za sva ostala prevozna sredstva koja će se koristiti za transport materijala i opreme. Jedna od obaveznih zaštitnih mjera, kojim će se sprječavati, obrazovanje odnosno nastanak prašine, je redovno prskanje - kvašenje vodom površina sa kojih se najviše emituje prašina. Pri utovaru i istovaru materijala za gradnju voditi računa o mjerama zaštite kako bi proizvedena buka imala što manji uticaja na okolinu.

Mjere za zaštitu zemljišta

Iskopani, a neutrošeni materijal nije dopušteno odlagati na šumske i poljoprivredne površine, već odvoziti sa lokacije u dogovoru sa lokalnim komunalnim preduzećem.

Mjere za zaštitu biodiverziteta

Obzirom da se predmetna lokacija nalazi u kompleks biše fabrike "Obod", na lokaciji neće doći do gubitka i oštećenja biljnih i životinskih vrsta. U slučaju da u toku izgradnje rova za polaganje kablovskog voda na pojedinim mjestima bude neophodno uklanjanje vegetacije potrebno je ograničiti uklanjanje na najmanju mjeru kao i kretanje građevinskih mašina, mehanizacije i transportnih sredstava isključivo u prostoru odobrenom po Glavnom projektu.

Obrazloženje

Nositelj projekta Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje, podnio je zahtjev br. 05-322/23-UPI-334 od 29.09.2023. godine, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnje trafostanice MBTS 10/0.4 kV "Novi Obod" 2x100 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, čija se realizacija planira na kat. parcelama br.1161/1, 1401/3 i 1426 K.O. Cetinje I.

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu priložena je i dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl.list CG”, broj 19/19).

U skladu sa članom 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine je o podnijetom zahtjevu pisanim aktom broj 05-322/23-UPI-334 od 02.10.2023. godine, obavijestio nadležne organe i organizacije, dok je zainteresovana javnost obaviještena oglasom u dnevnom listu "Pobjeda" objavljenim dana 03.10.2023. godine, kao i putem sajta Prijestonice Cetinje <http://www.cetinje.me> gdje se mogla preuzeti Dokumentacija o potrebi izrade

elaborata za predmetni projekat. Ostavljen je zakonom propisan rok u kojem su svi zainteresovani mogli imati uvid u podnesenu dokumentaciju i dati svoje mišljenje.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva i uvidom u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine je utvrdio da se ne očekuju negativni uticaji na segmente životne sredine u toku funkcionisanja predmetnog projekta. Potrebno je pridržavati se tačke II ovog Rješenja i poštovati mjere zaštite životne sredine utvrđene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenjem je utvrđena obaveza nosiocu projekta da u slučaju prenamijene projekta ili proširenja kapaciteta, podnese zahtjev nadležnom organu, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, odlučio kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci u skladu sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Rješenje je donijeto bez izjašnjenja stranke o rezultatima ispitnog postupka iz razloga što je utvrđeno da se Rješenje donosi u korist stranke u smislu člana 14 i 113 Zakona o upravnom postupku.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru Prijestonice Cetinje, u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi preko ovog Organa, u dva primjerka, taksirana sa 2 € a.t.

Obradila:

mr Radojka Radulović, dipl.ing.met.

R. Radulovic

Agator
SEKRETARKA
P.O. **Marija Proročić, Mast.inž.arh.**

Dostavljeno:

- Sekretarijat za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje,
- Ekološkoj inspekciji,
- Sekretarijatu x2,
- Arhivi