



*Crna Gora*

*Prijestonica Cetinje*

*Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu*

Cetinje, 18.03.2016.godine

Broj: 05-351/16-232

- INVESTITOR:** ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A. D. NIKŠIĆ  
FC DISTRIBUCIJA PODGORICA
- VRSTA OBJEKTA:** Lokalni objekat od opšteg interesa – Izgradnja NDTs 10/0,4 kV „Br.1 Nova“ 2x630kVA sa priključnim 10kV podzemnim vodovima
- LOKACIJA:** DUP „Zona sporta“ zahvat u okviru Istorijskog jezgra (zona A2), („Sl.list CG-o.p.“, br, 29/13)


## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Radi obezbjeđivanja novog i poboljšavanja kvaliteta postojećeg napajanja električnom energijom projektovati NDTs 10/0,4 kV „Br.1 Nova“ (stadion) 2x630kVA sa priključnim 10kV podzemnim vodovima, na kat. parceli br. 2333/1 K.O.Cetinje I.  
Lokacija trafostanice se nalazi u prostoru koji je namijenjen za sport i rekreaciju i koja je utvrđena Glavnim projektom rekonstrukcije fudbalskog stadiona, čiji sinhron plan instalacija je sastavni dio ovih uslova.  
Sastavni dio ovih uslova je i podloge (postojeće i projektovano stanje) elektrto, tk i hidro (vodovod i kanalizacija) instalacija iz Glavnog projekta rekonstrukcije postojećih ulica na Cetinju: Grahovske ulice, Ulice Ivana Crnojevića, Mojkovačke ulice, dijela regionalnog puta Cetinje – Kotor i izgradnja saobraćajnog priključka od Mojkovačke ulice do Grahovske ulice, po kojima su se izvodili radovi.
- Trasu podzemnih vodova predvidjeti od lokacije od nove NDTs 10/0,4 kV „Br.1 Nova“ (stadion) do podzemnog voda u Grahovskoj ulici, koji povezuje MBTS 10/0,4kV „Bajova“ sa MBTS 10/0,4kV „Autobuska“.
- Iskop trase kablovskog voda predvidjeti i usaglasiti sa trasama postojeće tehničke infrastrukture.
- Projektom izgradnje trafostanice i polaganja kabla planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj.

- Polaganje kabla raditi tako da se ne ugrozi životna.
- U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, treba da se sprovede obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:
  - Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 27/13);
  - Uredba o projektima za koje se vrši procena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list CG“ br. 20/07, 47/13 i 53/14);
  - Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 48/08, 40/10, 40/11 i 27/14);
  - Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11, 28/12);
  - Odluka o akustičkom zoniranju („Sl. list CG – o.p.“, br. 15/2013).
- Pri izradi tehničke dokumentacije - faze elektroinstalacija poštovati Tehničke preporuke EPCG, koje su dostupne na sajtu EPCG. Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se nakon izdavanja građevinske dozvole.
- Elektroinstalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14) kao i Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Prijestonice Cetinje („Sl. list CG“ – o.p. broj 12/14).

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.




SEKRETAR-a  
Ana Nikolić



PRIJESTONICA CETINJE  
CRNA GORA

Sekretarijat za održivi  
razvoj i infrastrukturu

Cetinje, 18.03.2016.god.

Broj: 05-351/16 - 232

Investitor: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A. D. NIKŠIĆ  
FC DISTRIBUCIJA PODGORICA

RAZ:1:500

Lokalni objekat od opšteg interesa -  
izgradnja NDTS 10/0,4 kV „Br.1Nova“  
2x630kVA sa priključnim 10kV  
podzemnim vodovima, na dijelu kat.  
parcele br. 2333/1 K.O.Cetinje I, UP2-1B,  
zahvat DUP-a „Zona sporta“ u okviru  
Istorijskog jezgra(zona A2), Cetinje

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.

