



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uredjenje prostora i zaštitu životne sredine

Broj: 05-351/14-766
Cetinje, 26.11.2014.godine

INVESTITOR: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ -
ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE
LOKACIJA OBJEKTA: Objekat od opšteg interesa za polaganje 10kV kabla radi povezivanja TS 10/0,4kV „Bajice I“ i TS 10/0,4kV Bajice II“, koji se nalazi na kat. parcelama br.: 557, 4689, 4687 i 636/1 K.O. Cetinje I.
PLAN: Prostorno urbanistički Plan Prijestonice Cetinje („Službeni list CG-opštinski propisi“, br.12/14), zahvat Generalne urbanističke razrade Cetinja.

Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić - Elaktrodistribucija Cetinje se obratila ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za polaganje 10kV kabla radi povezivanja TS 10/0,4kV „Bajice I“ i TS 10/0,4kV Bajice II“. Uz zahtjev je priložen situacioni plan sa prikazom planirane trase.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Projektom obraditi polaganje 10kV kabla radi povezivanja TS 10/0,4kV „Bajice I“ i TS 10/0,4kV Bajice II“, koji zahvata kat. parcelae br.: 557, 4689, 4687 i 636/1 K.O. Cetinje I. Dužina kabla od TS 10/0,4kV „Bajice I“ do TS 10/0,4kV Bajice II“ je ≈ 890 m. Trasa zahvata djelove ulica Bajice XIII i Bajice XII. Postojeća mreža ne zadovoljava potrebe za kvalitetnim snadbijevanjem potrošača električnom energijom, pa je potrebno izgraditi novu mrežu u skladu sa važećim standardima i propisima.
- Trasu mreže projektovati na način kako je prikazano u kopiji plana parcele.
- Polaganje kabla predvidjeti u kablovskom rovu potrebnih dimenzija, na način predviđen važećim tehničkim propisima i preporukama.
- Projektom planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj.
- Objekat od opšteg interesa postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina.

- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Prijestonice Cetinje („Sl. list CG“ – o.p. broj 12/14), kao i Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14).

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.

Petar Martinović



SEKRETAR

Tatjana Stanković, dipl.ing.grad.

Tatjana Stanković

Priloga: Zahtjev za izdavanje urbanističko-projektne dokumentacije za poligonalni VN lokalnog tipa povezanosti MBTS 10/0.4 kV Bace I" i MBTS 10/0.4 kV Bace II".

Molimo Vas da nam izdate urbanističko-projektne dokumentacije za poligonalni VN lokalnog tipa povezanosti MBTS 10/0.4 kV Bace I" i MBTS 10/0.4 kV Bace II". Prethodno izdati UTU su izdati za objekat privremene namjene - ovakva postrojenja su u skladu sa zahtjevima iz Odluke o prostoru i izgradnji objekata od opšteg interesa.

Na prilog dostavljamo Vam sledeću dokumentaciju:

- Situacioni plan u digitalnoj formi
- Snim Lokalizacije - tehničke rešenje za povezivanje objekata

Odjeljenje za investicije
i uključivanja
Andrej Kopunović, dipl.ing.

Andrej Kopunović

Andrej Kopunović