



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Broj: 05-351/12-10670
Cetinje, 18.12.2012.godine

INVESTITOR: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ
Vuka Karadžića br.2, Nikšić

LOKACIJA PRIVREMENOG OBJEKTA: Privremeni objekat za potrebe elektro sistema-
polaganje VN kabla koji povezuje MBTS 10/0,4 „
Džebeana“ i MBTS 10/0,4 kV „Bajice I“ i koji se
nalazi na kat. parcelama br.: 4691/1, 729, 4689 i 4687
K.O. Cetinje I. Zahvat GUP-a Cetinja.

PLAN: ELABORAT PRIVREMENIH OBJEKATA
(„Sl. list CG“ – o.p. broj 33/11)

Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić - Elektro distribucija Cetinje se obratila ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za polaganje VN kabla koji povezuje MBTS 10/0,4 „Džebeana“ i MBTS 10/0,4 kV „Bajice I“ i koji se nalazi na kat. parcelama br.: 4691/1, 729, 4689 i 4687 K.O. Cetinje I. Uz zahtjev je priložen situacioni plan sa prikazom planirane trase.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI


- Projektom obraditi polaganje VN kabla koji povezuje MBTS 10/0,4 „Džebeana“ i MBTS 10/0,4 kV „Bajice I“ i koji se nalazi na kat. parcelama br.: 4691/1, 729, 4689 i 4687 K.O. Cetinje I. Postojeća mreža ne zadovoljava potrebe za kvalitetnim snabdivanjem potrošača električnom energijom, pa je potrebno izgraditi novu mrežu u skladu sa važećim standardima i propisima.
- Trasu mreže projektovati na način kako je prikazano u kopiji plana parcele.
- Polaganje VN kabla predvidjeti u kablovskom rovu potrebnih dimenzija, na način predviđen važećim tehničkim propisima i preporukama.
- Projektom planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj.
- Privremeni objekat- VN kabal postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina.

Bajova 2, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel: +382 41 231 720; Fax: +382 41 236 116
e-mail: sekretarijat.pup@ Cetinje.me
www.cetinje.me


- Pri izradi tehničke dokumentacije - faze elektroinstalacija poštovati uslove izdate od strane EPCG.
- Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se u postupku izdavanja građevinske dozvole.
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Elaboratom privremenih objekata („Sl. list CG“ – o.p. broj 33/11), kao i Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11 i 47/11).
- Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole potrebno je dostaviti:
 - Glavni ili Idejni projekat izraden u tri analogna i jedan u digitalnom obliku.
 - Reviziju projektne dokumentacije.
 - Dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu-saglasnost vlasnika kat. parcela, odnosno Ugovor o zakupu zemljišta zaključen sa organom lokalne uprave – Direkcijom imovine.
 - Dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno prduzetnika koje je izradilo, odnosno revidovalo projekat.
 - Dokaz da podnosilac zahtjeva nema dugovanja po bilo kojem osnovu prema prijestonici Cetinje.

Obradio

Arh. Aleksandar Dajković



Rukovodilac Odsjeka za planiranje i
uređenje prostora i građevinarstvo
Tatjana Stanković, dipl.ing.grad.




SEKRETAR

Arh. Filip Aleksić dipl.ing.

 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Vuka Karadžića 2 81 400 Nikšić Republika Crna Gora tel: +382 40 204 000 fax: +382 40 214 260 e-mail: epcg@co.me	Elektrodistribucija Cetinje Ul. Baja Pivljanina br.142 Tel:+382 41 231 510 fax:+382 41 231 544 e-mail: edcetinje@t-com.me www.epcg.co.me Br. 4201/1205
	U Cetinju, 10.12.2012. godine. A	

Prijevodnica Cetinje - Prijestonica			
11.12.2012			
Org. št.	klasif. znak	Radni broj	Prilog
05	37/12	10670	- -

PRIJESTONICA CETINJE
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA

Predmet : Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, za polaganje VN kabla koji povezuje MBTS 10/0,4 kV »Džebeana« i MBTS 10/0,4 kV »Bajice I«.

Molimo Vas da nam izdate urbanističko-tehničke uslove za polaganje VN kabla koji povezuje TS 35/10 kV »Novi Obod« do prvog nadzemnog 10 kV stuba kako je i prikazano na priloženoj situaciji.

Kao prilog dostavljamo Vam situacioni plan sa karakteristikama kabla .

S poštovanjem,

Odjeljenje za investicije,
 i priključenja
 Andrej Kopitović, dipl.el.ing.
Kopitović A.

Direktor,
 Dragostav Ivančanović, dipl.el.ing.
D. Ivančanović

