



CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Adresa: Bajova 2, 81250 Cetinje
Tel./Faks: +382 41 231 720, +382 41 236 116
E-mail: sekretarijat.pup@ Cetinje.me

Broj: 05-351/12-6572
Cetinje, 15.08.2012.godine

INVESTITOR: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ
Vuka Karadžića br.2, Nikšić


LOKACIJA PRIVREMENOG OBJEKTA: Privremeni objekat za potrebe elektro sistema - STS 10/0.4 Kv „Zagrablje“, koja se nalazi na kat. parceli br. 1422, K.O. Cetinje II, i NN mreža „Zagrablje II“, koja prolazi kat. parcelama br. 1419, 1422 i 1974, K.O. Cetinje II, Cetinje.
Zahvat Generalnog urbanističkog plana Opštine Cetinje.

PLAN: ELABORAT PRIVREMENIH OBJEKATA
(„Sl. list CG“ – o.p. broj 33/11)

Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić se obratila ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za STS 10/0.4 Kv „Zagrablje“, koja se nalazi na kat. parceli br. 1422, K.O. Cetinje II, i NN mreža „Zagrablje II“, koja prolazi kat. parcelama br. 1419, 1422 i 1974, K.O. Cetinje II. Uz zahtjev je priložen Projektni zadatak sa situacionim planom za lociranje stubne trafostanice.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Izgradnja predmetnih objekata je predviđena iz razloga razdvajanja potrošača do sada napajanih sa BTS 10/0.4Kv „Tara – Zagrablje“, koja je privatizacijom autoprevoznog preduzeća „Tara“ prešla u privatno vlasništvo.
Projektnim zadatkom je predviđena izgradnja nove STS na kat.parceli br. 1422, K.O. Cetinje II, sa koje će se napajati svi potrošači do sada napajani sa BTS „Tara – Zagrablje“, izuzev autoprevoznog preduzeća, odnosno „AMSCG“, „CTC (Carinski terminal Cetinje), „Crnogora put“, objekat vodovoda i dio konzuma naselja Zagrablje.
STS će se napajati sa postojećeg DV 10Kv „Cetinje – Vrela“, a biće locirana u trasi dalekovoda u rasponu ukrštanja sa magistralnim vodom Cetinje – Budva.
- Neophodno je predvidjeti stubnu trafostanicu na armirano – betonskom stubu sa transformatorom snage 160Kva, prenosnog odnosa 10/0.4Kv.
Stub je armirano – betonski, statički proračunat za predviđenu opremu.
Temelj stuba je armirano – betonski, liven na licu mjesta. U temelju stuba predvidjeti ugradnju PVC cijevi za provlačenje NN kabla.
- STS je opremljena sa tri NN izvoda sa kojih se napaja:



- I NN izvod: naselje Zagrablje (Predvidjeti polaganje kabla od izlaza iz STS do prelaza preko magistrale. Pored magistrale predvidjeti ugradnju stuba za prelaz kablovske mreže u nadzemnu. Takođe predvidjeti zamjenu postojećeg drvenog stuba na suprotnoj strani magistrale, odnosno na mjestu uklapanja u postojeću NN mrežu. Projektovati armirano – betonske stubove, a na mjestu prelaska kablovskog voda u nadzemni predvidjeti odvodnike prenapona. Raspon na mjestu ukrštanja sa magistralom izvesti provodnikom Al-Fe 35/6 mm².
 - II NN izvod: predviđen za napajanje „Crnogoraputa“,
 - III NN izvod: predviđen za napajanje: AMSCG, „Efel – motors“, Vinaexport (Štamparija) i objekat „Vodovod“ – Cetinje.
- Projektom planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj.
 - Privremeni objekat postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina.
 - Pri izradi tehničke dokumentacije - faze elektroinstalacija poštovati uslove izdate od strane EPCG.
 - Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se u postupku izdavanja građevinske dozvole.
 - Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
 - Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Elaboratom privremenih objekata („Sl. list CG“ – o.p. broj 33/11), kao i Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11 i 47/11).

Obradio
Arh. Petar Martinović, dipl. ing.

Petar Martinović

