



CRNA GORA  
PRIJESTONICA CETINJE  
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE  
PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE  
Adresa: Bajova 2, 81250 Cetinje  
Tel./Faks: +382 41 231 720, +382 41 236 116  
E-mail: sekretarijat.pup@cetinje.me

Broj: 05-351/13-318  
Cetinje, 07.03.2013.godine

INVESTITOR: Direkcija za saobraćaj i Prijestonica Cetinje

LOKACIJA PRIVREMENOG OBJEKTA: Privremeni objekat za potrebe javne rasvjete na mjestu ukrštanja magistralnog puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva i regionalnog puta R-1  
Zahvat DUP-a „Gruda-Donje Polje“.

PLAN: ELABORAT PRIVREMENIH OBJEKATA  
(„Sl. list CG“ – o.p. broj 33/11)

Prijestonica Cetinje se obratila ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za javnu rasvjetu, koja se nalazi na mjestu ukrštanja magistralnog puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva i regionalnog puta R-1.

### URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Potrebno je izgraditi novu mrežu u skladu sa važećim standardima i propisima.
- Mrežu projektovati na sljedeći način:
  - Rasvjetu projektovati na stubovima sa lirom koji se nalaze van kružnog ostrva.
  - Projektom predvidjeti 23 stuba visine 10 m.
  - Predvidjeti kao mjesto napajanja stub NN mreže. Razvodni ormar sa mjerenjem predvidjeti kao slobodnostojeći na betonskom postolju pored postolja. U ormaru predvidjeti izvod za napajanje kontrolera navodnjavanja kružnog toka.
  - Predvidjeti osvjetljenje simbola u kružnom ostrvu
- Polaganje NN kabla kao i kabla za javnu rasvjetu od BTS do NKRO predvidjeti u kablovskom rovu potrebnih dimenzija, na način predviđen važećim tehničkim propisima i preporukama.
- Projektom planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj.
- Privremeni objekat postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina.
- Pri izradi tehničke dokumentacije - faze elektroinstalacija poštovati uslove izdate od strane EPCG.
- Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se u postupku izdavanja građevinske dozvole.

