



Crna Gora

Prijestonica Cetinje

*Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine*

Broj: 05-351/13-306  
Cetinje, 14.05.2013.godine

INVESTITOR: MJESNA ZAJEDNICA NJEGUŠI

LOKACIJA PRIVREMENOG OBJEKTA: Privremeni objekat za potrebe elektro sistema – Niskonaponska kablovska mreža sa SKS-om naselja Njeguši, koja se nalazi na kat. parcelama broj 5631, 5630, 5629, 5641, 5649, 5652, 5627, 5625, 5621, 5620, 5619, 5622, 5617, 5616, 5800, 5661 - K.O. Njeguši, PPO Cetinje.

PLAN: ELABORAT PRIVREMENIH OBJEKATA  
(„Sl. list CG“ – o.p. broj 33/11)

Mjesna zajednica Njeguši se obratila ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko- tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za Niskonaponsku kablovska mrežu sa SKS-om, koja se nalazi na kat. parcelama br.: 5631, 5630, 5629, 5641, 5649, 5652, 5627, 5625, 5621, 5620, 5619, 5622, 5617, 5616, 5800, 5661 - K.O. Njeguši. Uz zahtjev je priložen Projektni zadatak sa situacionim planom za lociranje trase.

### URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Za mogućnost napajanja električnom energijom dijela domaćinstva naselja Kuk projektovati dionicu nadzemne 0,4 kV mreže sa sljedećim elementima:
  - priključak: sa novoizgrađene STS 10/0,4 kV „Kuk“
  - broj nn izvoda i elementi voda: Predvidjeti jedan NN izvod sa STS snopovima standardnog tipa i presjeka X00/0-A 3x70+71,5 i X00/0-A 3x35+71,5 sa najvećim radnim naprezanjem u skladu sa važećim tehničkim propisima.
  - stubovi: za prihvatanje SKS snopa predvidjeti tipske NN armirano-betonske stubove
  - fundiranje stubova: za nominalnu horizontalnu silu zaključno do 315 daN direktno u zemlju i u betonskom temelju za stubove za horizontalne nominalne sile od 315 daN i 1000 daN.
  - trasa NN dionice: definisati neposredno na terenu i prilagoditi lokaciji objekta radi omogućavanja a u dogovoru sa predstavnicima Investitora radi izbjegavanja pitanja imovinsko pravne prirode.