



Crna Gora

Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Broj: 05-351/13-752
Cetinje, 30.10.2013.godine

INVESTITOR:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ
ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE
Baja Pivljanina broj 142, Cetinje

LOKACIJA PRIVREMENOG OBJEKTA: Privremeni objekat za potrebe elektro sistema-rekonstrukciju NN mreže traforeona „Staro igralište“, zahvat DUP-a „GRUDA – DONJE POLJE“, Cetinje.

PLAN:

ELABORAT PRIVREMENIH OBJEKATA
(„Sl. list CG“ – o.p. broj 33/11)

Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić - Elektro distribucija Cetinje se obratila ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju NN mreže traforeona „Staro igralište“. Uz zahtjev je priložen situacioni plan sa prikazom planirane trase.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Projektom obraditi rekonstrukciju NN mreže traforeona „Staro igralište“, koji zahvata kat. parcelae br.: 4162, 4082/2, 4206/1, 4212, 4207/2, 4180, 4167, 4168, 4214, 4218, 4220, 4221, 4250, 4287, 4295, 4291, 4550/1, 4544/1, 4297, 4303, 4308, 4539, 4310/2 K.O. Cetinje I. Ukupna dužina mreže je ≈ 890 m. Tip provodnika je X00/0-A 3x70+71,5+2x16mm². Postojeća mreža ne zadovoljava potrebe za kvalitetnim snadbijevanjem potrošača električnom energijom, pa je potrebno rekonstruisati istu u skladu sa vazećim standardima i propisima.
- Trasu mreže projektovati kao nadzemnu na odgovarajućim stubovima, na način kako je prikazano u priloženom situacionom planu.
- Projektovati odgovarajuće propisano fundiranje stubova na utvrđenim lokacijama, vodeći računa o načinu i veličini iskopa u odnosu na okolne parcele.
- Projektom predvidjeti povezivanje postojećih (nadzemnih i kablovskih) kućnih priključaka.