



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Broj: 05-351/13-753
Cetinje, 30.10.2013.godine

INVESTITOR: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ
ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE
Baja Pivljanina broj 142, Cetinje

LOKACIJA PRIVREMENOG OBJEKTA: Privremeni objekat za potrebe elektro sistema-
polaganje 10kV kabla radi povezivanja TS 10/0,4kV
„Bajice I“ i TS 10/0,4kV Bajice II“, koji se nalazi na
kat. parcelama br.: 557, 4689, 4687 i 636/1 K.O.
Cetinje I. Zahvat GUP-a Cetinja.

PLAN: ELABORAT PRIVREMENIH OBJEKATA
(„Sl. list CG“ – o.p. broj 33/11)

Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić - Elektro distribucija Cetinje se obratila ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za polaganje 10kV kabla radi povezivanja TS 10/0,4kV „Bajice I“ i TS 10/0,4kV Bajice II“. Uz zahtjev je priložen situacioni plan sa prikazom planirane trase.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Projektom obraditi polaganje 10kV kabla radi povezivanja TS 10/0,4kV „Bajice I“ i TS 10/0,4kV Bajice II“, koji zahvata kat. parcelae br.: 557, 4689, 4687 i 636/1 K.O. Cetinje I. Dužina kabla od TS 10/0,4kV „Bajice I“ do TS 10/0,4kV Bajice II“ je ≈890m. Trasa zahvata djelove ulica Bajice XIII i Bajice XII. Postojeća mreža ne zadovoljava potrebe za kvalitetnim snadbijevanjem potrošača električnom energijom, pa je potrebno izgraditi novu mrežu u skladu sa važećim standardima i propisima.
- Trasu mreže projektovati na način kako je prikazano u kopiji plana parcele.
- Polaganje kabla predvidjeti u kablovskom rovu potrebnih dimenzija, na način predviđen važećim tehničkim propisima i preporukama.