



- Privremeni objekat postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina.
- Projektom predvidjeti povezivanje postojećih (nadzemnih i kablovskih) priključaka.
- Trasu mreže projektovati na način kako je prikazano u kopiji plana parcele.
- Pri izradi tehničke dokumentacije koristiti preporuke i uslove EPCG za ovu vrstu elektroenergetskih objekata.
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Elaboratom privremenih objekata („Sl. list CG“ –o.p. broj 33/11), kao i Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 47/11, 35/13 i 39/13).

Obradio

Arh. Aleksandar Dajković




Rukovodilac Odsjeka za planiranje i  
uređenje prostora i građevinarstvo  
Tatjana Stanković, dipl.ing.građ.




SEKRETAR

Arh. Filip Aleksić dipl.ing.



Dostavljeno:

- Naslovu,
- Sekretarijatu,
- a/a.