



Crna Gora
Prijestonica Cetinje
Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu

Cetinje, 12. 10. 2017. god.
Broj: 05 - 351/17 - 121

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ
PRIJESTONICE CETINJE

LOKACIJA: Objekat od opšteg interesa za potrebe elektro sistema -
izgradnja javne rasvjete u selu Peleši - Dobrska župa, na kat.
parcelama br. 2262, 2367, 3527/2, 3561, 3589 i 3590 K.O.
Meterizi.

PLAN: Zahvat Prostorno urbanističkog Plana Prijestonice Cetinje
(„Sl.list CG-o.p.“, br. 12/14)

Direkcija za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje obratila se ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u zaseoku Peleši, selo Dobrska župa. Uz zahtjev je priložen Projektni zadatak sa situacionim planom za lociranje stubnih mjesta.


URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Radi obezbjeđivanja kvalitetnije javne rasvjete, neophodno je uraditi glavni projekat izgradnje javne rasvjete na prostoru uz lokalni put, u zaseoku Peleši, selo Dobrska Župa.
- Javnu rasvjetu projektovati na postojećim stubovima niskonaponske mreže i čine je šest sijaličnih mjesta. Napajanje rasvjete izvršiti od razvodnog mjernog ormara (RMO), sa kat. parcele br. 3589 K.O.Meterizi koji je smješten na armirano - betonskom stubu. Od navedenog mjernog mjesta, sa kojega će se vršiti mjerenje utrošene električne energije, napojnim vazдушnim vodom predvidjeti postavljanje nove rasvjete na postojećim NN stubovima, na kat. parcelama br. 2262, 2367, 3527/2, 3561 i 3590 K.O.Meterizi.
- Projektovati napojni vazdušni kablovski vod po svim kriterijumima i važećim standardima.

- Uključenje ili isključenje rasvjete vršiti preko uklopnog sata, koji se nalazi u mjernom ormaru – automatski ili ručno.
- Projektom planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj.
- Privremeni objekat postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina.
- Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se nakon izdavanja građevinske dozvole.
- Sve instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14) i Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta („Sl. list CG“, br. 32/14).


Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.




CRNA GORA
 OPŠTINA CETINJE
 Sekretarijat
 BAJOVA 2, 81250 CETINJE
 Tel: +382 41 231 720; Fax: +382 41 236 116
 e-mail: sekretarijat.ori@cetinje.me
 www.cetinje.me

Projekat: PAJISTONICA CETINJE		Projekat: VVA ENGINEERING	
Adresa: ULICA KRALJEVIĆA BRATIMIROVIĆA, 11, CETINJE		Adresa: ULICA KRALJEVIĆA BRATIMIROVIĆA, 11, CETINJE	
Korisnik: OPŠTINA CETINJE		Korisnik: OPŠTINA CETINJE	
Datum: 12.10.2017.		Datum: 12.10.2017.	
Mesto: PRIJESTONICA CETINJE		Mesto: PRIJESTONICA CETINJE	
Skala: 1:500		Skala: 1:500	
Materijal: PROJEKAT		Materijal: PROJEKAT	
Mesto: PRIJESTONICA CETINJE		Mesto: PRIJESTONICA CETINJE	
Datum: 12.10.2017.		Datum: 12.10.2017.	
Mesto: PRIJESTONICA CETINJE		Mesto: PRIJESTONICA CETINJE	
Skala: 1:500		Skala: 1:500	
Materijal: PROJEKAT		Materijal: PROJEKAT	



**CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE**

Sekretarijat za održivi
 razvoj i infrastrukturu
 Cetinje, 12.10.2017.god.
 Broj: 05-351/17-121
 Investitor: DIREKCIJA ZA INVESTICIJE
 PRIJESTONICE CETINJE
 RAZ:1:500

Obradio:
 Arh. Petar Martinović, dipl.ing.

Petar Martinović

Izgradnja objekta od opšteg interesa za
 potrebe elektro sistema - izgradnja javne
 rasvete u selu Peleši - Dobrska župa, na
 kat. parcelama br. 2262, 2367, 3527/2,
 3561, 3589 i 3590 K.O. Meterizi, zahvat
 Prostorno urbanističkog Plana
 Prijestonice Cetinje

CRNA GORA, PRIJESTONICA
SEKRETARIJAT
 ZA ODRŽIVI RAZVOJ I
 INFRASTRUKTURU
 CETINJE
 DIREKCIJA ZA INVESTICIJE
 PRIJESTONICE CETINJE
 Broj: 05-351/17-121
 Arh. Petar Martinović, dipl.ing.