

Prijestonica Cetinje
Sekretarijat za održivi razvoj i
infrastrukturu
n/r SEKRETARA

15.07
Andrija
Petar

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|---------|-------|
| CRNA GORA | | | | |
| Prijestonica Cetinje - Poslovnog | | | | |
| Datum: 17.07.2017 | | | | |
| Opis posla | Klasifikacija | Broj posla | Priloga | Uputa |
| 05 | 351/17 | 767 | - | - |

Broj: 30-10-33000
Od: M. 07 2017

Predmet: Zahtjev za izmjenu UTU-a br. 05-351/16-1204 od 28.11.2016.god.
(PODNOŠILAC ZAHTEVA: DOO "ZRNOŽIT")
OBJEKAT: Objekat od opšteg interesa – rekonstrukcija postojeće trafostanice "Košuta"
LOKACIJA: Dio katastarske parcele br. 1346, KO Cetinje I, UP 3, DUP "Industrijska zona" ("Sl. List CG-o.p.", br. 26/13)
MJESTO GRADNJE: Bulevar crnogorskih heroja, Cetinje)

Poštovani,

obraćamo Vam se sa zahtjevom za izmjenu UTU-a br. 05-351/16-1204 od 28.11.2016.god. za "Objekat od opšteg interesa – rekonstrukcija postojeće trafostanice "Košuta" na Cetinju".

Obilaskom lokacije planiranog objekta, koja je bila definisana navedenim UTU-ima i sagledavanjem potrebe i mogućnosti gradnje, kao i mogućnosti realizacije ove investicije sa aspekta rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, zaključeno je da je neophodno izmjeniti UTU-e. Planirali smo izgradnju dvije trafostanice TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Košuta 1" i TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Košuta 2" sa uklapanjem u postojeću VN mrežu i to faznu gradnju, gdje bi se u prvom periodu izradila TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Košuta 1" (I faza izgradnje), a kasnije TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Košuta 2" (II faza izgradnje).

Izmjene UTU-a bi se odnosile na:

1. Potrebno je promijeniti podnosioca zahtjeva na „CEDIS DOO“ – Podgorica.
2. Potrebno je promijeniti naziv investicije, koji bi trebao da glasi: "Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Košuta 1" i TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Košuta 2" sa uklapanjem u postojeću VN mrežu - Cetinje".
3. Potrebno je u UTU-ima definisati faznu gradnju:
 - I faza izgradnje - TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Košuta 1" sa uklapanjem u postojeću VN mrežu
 - II faza izgradnje - TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Košuta 2" sa uklapanjem u postojeću VN mrežu

Napomena: S obzirom na odobrenu lokaciju za postavljenje trafostanice od strane vlasnika UP 3, molimo Vas da se u UTU-ima navede da je neophodno obezbjediti stalni kamionski pristup trafostanicama, najmanje širine 3m, tj. da se prilikom uređenja terena UP3 ovaj zahtjev uvaži.

Rukovodilac Sektora za razvoj,
Saša Petrović, dipl.el.ing.



- naslovu
- Sektor za razvoj