



*Crna Gora*  
*Prijestonica Cetinje*  
*Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu*

Cetinje, 12. 10. 2017. god.  
Broj: 05 - 351/17 - 123

**INVESTITOR:** DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ  
PRIJESTONICE CETINJE

**LOKACIJA:** Objekat od opšteg interesa za potrebe elektro sistema -  
izgradnja javne rasvjete u selu Gornič, na kat. parcelama br.  
3027, 3031, 3034 i 3035 K.O. Bajice.

**PLAN:** Zahvat Prostornog Plana područja posebne namjena NP  
„Lovćen“ („Sl.list CG“, br. 34/14) u okviru Prostorno  
urbanističkog plana Prijestonice Cetinje  
(„Sl.list CG - o.p.“, br. 12/14)

Direkcija za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje obratila se ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u selu Gornič. Uz zahtjev je priložen Projektni zadatak sa situacionim planom za lociranje stubnih mjesta.

#### URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Radi obezbjeđivanja kvalitetnije javne rasvjete, neophodno je uraditi glavni projekat izgradnje javne rasvjete na prostoru uz lokalni put sa kat. parcele br. 3142 K.O. Bajice, u selu Gornič.
- Javnu rasvjetu projektovati na postojećim stubovima niskonaponske mreže i čine je četiri sijalična mjesta. Napajanje rasvjete izvršiti od razvodnog mjernog ormara (RMO), sa kat. parcele br. 3035 K.O. Bajice. Od navedenog mjernog mjesta, sa kojega će se vršiti mjerenje utrošene električne energije, napojnim vazдушnim vodom predvidjeti postavljanje nove rasvjete na postojećim NN stubovima, na kat. parcelama br. 3034, 3031 i 3027 K.O. Bajice.
- Projektovati napojni vazdušni kablovski vod po svim kriterijumima i važećim standardima.

- Izvršiti izbor svjetlosnih izvora i svjetiljki za potrebe većeg nivoa sjajnosti kolovoza. Odabrati svjetiljke koje se odlikuju dobrim fotometrijskim, mehaničkim, estetskim i električnim osobinama.
- Uključenje ili isključenje rasvjete vršiti preko uklopnog sata, koji se nalazi u mjernom ormaru – automatski ili ručno.
- Projektom planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj.
- Privremeni objekat postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina.
- Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se nakon izdavanja građevinske dozvole.
- Sve instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14) i Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta („Sl. list CG“, br. 32/14).

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.

*Petar Martinović*


**SEKRETARKA**  
 Njegosava 2, **VOJANOVIĆ, dipl.ing.el.**  
*Vojanović*

