



Crna Gora

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

**PRIJESTONICA CETINJE
SEKRETARIJAT ZA ODRŽIVI
RAZVOJ I INFRASTRUKTURU**

Broj: 05 - 351/16 - 1064

Cetinje, 14. 10. 2016. god.

INVESTITOR: MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA
DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ

LOKACIJA Objekat od opšteg interesa za potrebe elektro sistema - Izgradnja
PRIVREMENOG privremenog objekta za potrebe elektro sistema - Izgradnja STS
OBJEKTA: 10/0,4kV i dalekovoda za napajanje rasvjete tunela „Mekavac“
Kat. parcele br. 1179/1, 1179/5 i 1179/9 K.O.Dobrsko selo

PLAN: Prostorno urbanistički plan Prijestonice Cetinje
(„Sl.list CG-o.p. “, br. 12/14), Elaborat privremenih objekata
(„Sl. list CG - o.p. “, broj 33/11)

Investior Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj, obratio se ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju STS i dalekovoda za napajanje rasvjete tunela „Mekavac“, K.O.Dobrsko selo Uz zahtjev je priložen Tehnički opis elektroinstalacija osvjetljenja tunela sa situacionim planom.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI


- Za potrebe kvalitetnijeg osvjetljenja putnog tunela “Mekavac”, na magistralnom putu M-2.3. na dionici Podgorica - Cetinje neophodne je planirati i projektovati STS 10/0,4Kv čije napajanje će se vršiti preko dalekovoda.
- U postojećem stanju tunel “Mekavac” je jednocijevni dvosmjerni, dok se planiranom rekonstrukcijom, uslovljenom izgradnjom treće trake iz pravca Podgorice, planira njegovo proširenje. Tunel je dužine 198m, sa planirane tri kolovozne trake širine 3,50m i dva ivična dijela širine 1,25m. Visine tunela do tjemena kalote je 7,44m.
- Kako se radi o tzv. „dugom tunelu“ neophodno je izvršiti odabir svjetiljki baznog osvjetljenja, koje će se napajati preko izvora besprekidnog napajanja (UPS) i priključka na distributivnu mrežu sa obližnje radijalne nadzemne mreže (10 kV dalekovod).

Predvidjeti osvjetljenje u unutrašnjosti tunela kao i samom prilazu tunela.

- Projektovati trafostanicu na armirano betonskom stubu, postavljeni na armirano – betonskoj ploči odnosno armirano – betonskom temelju.
- Prije stavljanja u rad, postrojenje se mora staviti pod ispitni napon prema propisima.
- Projektom planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj.
- Povezivativanje stubne trafostanice sa dalekovodom projektovati u skladu sa elektroenergetskim propisima.
- Privremeni objekat-STS i visokonaponsku mrežu postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina.
- Pri izradi tehničke dokumentacije - faze elektroinstalacija poštovati preporuke EPCG koje su dostupne na njihovom sajtu.
Sastavni dio ovih uslova su i uslovi D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Cetinja, br. 4294 od 03.10.2016.god., Crnogorskog Telekomu br. BSM 11078 od 04.10.2016.god., Crnogorskog elektrodistributivnog sistema br. 20-02-7457/1 od 11.10.2016.god.
- Privremeni objekat-STS i visokonaponsku mrežu postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina. U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine neophodno je pridržavati se važeće zakonske propise, prvenstveno:
 - Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 48/08, 40/10, 40/11 i 52/16);
 - Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 27/13);
 - Uredba o projektima za koje se vrši procena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list CG“ br. 20/07, 47/13 i 53/14).
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14), kao i Elaboratom privremenih objekata („Sl. list CG –o.p.“, broj 33/11).

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.



VA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za održivi
razvoj i infrastrukturu

Cetinje, 26.09.2016.god.
Broj: 05-351/16-1064

Objekat od opšteg interesa za potrebe elektro
sistema - Izgradnja privremenog - STS 10/0,4kV i
dalekovoda za napajanje rasvjete tunela
„Mekavac“, kat. parcele br. 1179/1, 1179/5 i
1179/9 K.O.Dobrsko selo, zahvat Prostorno
urbanističkog plana Prijestonice Cetinje

Investitor: MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA
DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ

RAZ:1:250

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.




SEKRETARKA
Njegosa Vujanović, dipl.ing.el.

