



Crna Gora

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
MILIJADU GODINA
ODRŽIVOSTI
2018



Da je vjačna Crna Gora

**PRIJESTONICA CETINJE
SEKRETARIJAT ZA ODRŽIVI
RAZVOJ I INFRASTRUKTURU**

Broj: 05 - 351/16 - 1312

Cetinje, 02. 12. 2016. god.

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: D.O.O. „VODOVOD I KANALIZACIJA - CETINJE“

OBJEKAT: Izmiještanje dijela gravitacionog transportnog cjevovoda između PK „Velja Gora“ i PK „Lašor“

PARCELE: Kat. parcele broj 4245, 4269, 4277, 4278, 4279, 3527, 3528, 3529/1, 3529/2, 3533, 3535, 3585 K.O. Konak

PLAN: Zahvat Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje („Sl.list CG - o.p.“, br. 12/14),

D.O.O. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Cetinje se obratilo ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izmiještanje dijela gravitacionog transportnog cjevovoda između PK „Velja Gora“ i PK „Lašor“, na kat. parcelama br. 4245, 4269, 4277, 4278, 4279, 3527, 3528, 3529/1, 3529/2, 3533, 3535, 3585, K.O. Konak, zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-2.3 Cetinje - Budva, a sve u cilju poboljšanja sistema vodosnadbijevanja Cetinja. Uz zahtjev je priložen projektni zadatak sa grafičkim prikazom izmiještanja navedene trase.

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), član 7, vodovodna infrastruktura se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.


URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI


- Gravitacioni cjevovod od PK "Velja Gora" do PK "Lasor" izveden je od celicnih besavnih cijevi spajanih spiralnim zavarivanjem nazibnog precnika DN350 a manjim dijelom (u duzini od par stotina metara) od PEHD-a, dok je ukupna duzina cjevovoda 6,200 m. Na pomenutom cjevovodu postoje armirano-betonska okna sa vazdusnim ventilima, muljnim ispustima i sektorskim zatvaracima. Takode na istom postoje 70 prikljucaka za potrosace na ovoj dionici vodovodnog sistema. Isti u najvećem dijelu prolazi kroz privatna imanja sa dva prolaza ispod trupa magistralnog puta M-2.3 Cetinje - Budva.

- Na dionici od sela Ugnji do uklapanja u postojeću traku za spora vozila na lokaciji Obzovica, neophodno je izvršiti izmiještanje dijela glavnog čeličnog transportnog cjevovoda DN 350, u dužini $\approx 1000\text{m}^2$, s obzirom da će se u projektovanoj situaciji isti naći u trupu puta, što sprečava rekonstrukciju navedenog magistralnog puta.
- Planirani transportni cjevovod PEHD DN450 PN 16 predvidjeti na lijevoj strani putnog pravca Budva – Cetinje (gledano iz pravca Budve).
- Spajanje novog PEHD cjevovoda sa postojećim čeličnim cjevovodom (od okna 1 do okna 3) sporne dionice izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima za ovu vrstu objekata.
- Uz polaganje transportnog cjevovoda neophodno je predvidjeti i polaganje distributivnog cjevovoda PEHD DN 110 PN 16 zbog vodosnabdijevanja potrošača na toj dionici, i isti spojiti sa glavnim cjevovodom u početnoj i krajnjoj tacki predmetne dionice (okno 1 i 3).
- Projektovati polaganje cjevovoda u rov, odgovarajućih dimenzija.
- U priloženoj kopiji plana ucrtana je trasa cjevovoda čiji će se tačan položaj utvrditi izradom projektne dokumentacije.
- Sastavni dio ovih uslova su uslovi Crnogorskog Telekomu br. BSM 11605 od 28.11.2016.god. i uslovi Direkcije za saobraćaj br. 03-11265/2 od 24.11.2016.god.
- Projektom planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj.
- U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, kao obavezne, treba da se sprovedu obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:
 - Zakon o životnoj sredini, („Sl. list CG“, br. 48/08, 40/10, 40/11 I 27/14);
 - Uredba o projektima za koje se vrši procena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 20/07, 47/13 i 53/14);
 - Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 27/13).
- Projektom predvidjeti propisane mjere zaštite na radu.
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14), kao i propisima koji regulišu izgradnju objekata.

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.



CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijat za održivi
razvoj i infrastrukturu
Cetinje, 02.12.2016.god.
Broj: 05-351/16-1312

Investitor:

D.O.O. „VODOVOD I KANALIZACIJA - CETINJE“

RAZ.:1:5000

Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.el



Izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa -
izmještanje dijela gravitacionog transportnog
cjevovoda između PK „Velja Gora“ i PK „Lašor“,
K.O.Konak., zahvat Prostorno urbanističkog
plana Prijestonice Cetinje.

