



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Cetinje, 30.09.2014. godine
Broj: 05-351/14-601

- INVESTITOR:** ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D.NIKŠIĆ
ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE
Ul. Baja Pivljanina br. 142, Cetinje
- VRSTA OBJEKTA:** Lokalni objekat od opšteg interesa za potrebe elektro sistema –
rekonstrukcija NN mreže traforeona „Šinđon“, K.O. Rijeka
Crnojevića;
- LOKACIJA OBJEKTA:** Dio kat. parcela br. 382, 804, 805, 813, 824, 831, 833, 839, 840,
1036, 1053, 1057/1, 1061, 1092, 1118, 1119, 1189/5, K.O. Rijeka
Crnojevića.

Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić - Elektrodistribucija Cetinje se obratila ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju NN mreže traforeona „Šinđon“. Uz zahtjev je priložen situacioni plan sa prikazom planirane trase u digitalnom i analognom obliku.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Projektom obraditi rekonstrukciju NN mreže traforeona „Šinđon“, koji zahvata kat. parcele br.: 382, 804, 805, 813, 824, 831, 833, 839, 840, 1036, 1053, 1057/1, 1061, 1092, 1118, 1119, 1189/5, K.O. Rijeka Crnojevića. Ukupna dužina mreže je $\approx 1228\text{m}$. Tipovi provodnika su X00/0-A 3x70+54,6+2x16 mm² i X00/0-A 3x35+54,6 mm². Postojeća mreža ne zadovoljava potrebe za kvalitetnim snadbijevanjem potrošača električnom energijom, pa je potrebno rekonstruisati u skladu sa važećim standardima i propisima.
- Trasu mreže projektovati kao nadzemnu na odgovarajućim stubovima, na način kako je prikazano u priloženom situacionom planu.
- Planirati zamjenu starih dotrajalih stubova novim betonskim, zamjenu Al-Ču provodnika sa vazdušnim vodovima tipa X00/0-A.
- Planirati promjenu snage stubne trafostanice „Šinđon“ (zamjena trafoa 10/0,4kV snage 50kW sa novim od 160kW), koja se nalazi na kat. parceli br. 804, K.O. Rijeka Crnojevića.
- Projektom predvidjeti povezivanje postojećih (nadzemnih i kablovskih) kućnih priključaka

Bajova 2, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel: +382 41 231 720; Fax: +382 41 236 116
e-mail: sekretarijat.pup@cetinje.me
www.cetinje.me



- Pri izradi tehničke dokumentacije koristiti preporuke i uslove EPCG za ovu vrstu elektroenergetskih objekata.
- Predvidjeti mjere zaštite životne sredine, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05, „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) i na osnovu uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br. 20/07 i „Sl. list CG“, br. 47/13).
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14), kao i propisima koji regulišu izgradnju ove vrste objekata.



SEKRETAR

Tatjana Stanković, dipl. ing. građ.