



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Cetinje, 26. 09. 2014. god.

Broj: 05-364/14-468

INITIJATOR: SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
PRIJESTONICE CETINJE



OPIS: Objekat od opšteg interesa- javna rasvjeta sela Mikulići koja se postavlja na postojećim betonskim stubovima niskonaponskog elektrosistema

OSNOVA: Prostorno urbanistički Plan Prijestonice Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, broj 12/14)

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje obratio se ovom Sekretarijatu za urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje javne rasvjete u selu Mikulići, K.O. Đinovići. Uz zahtjev je priložen Projektni zadatak sa situacionim planom postojećih stubnih mjesta.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Za potrebe postavljanja javne rasvjete u selu Mikulići, na dijelu koji se nalazi u užem dijelu sela, uraditi glavni projekat osvetljenja lokalne saobraćajnice.
- Na podacima priložene situacije javnu rasvjetu projektovati od stubnog mjesta (br. 14) preko trafostanice STS 10/0.4kW „Mikulići“ do završnog stubnog mjesta (br. 14), na postojećim betonskim stubovima, propisanim tipom kabla i svjetiljki. Ukupna dužina od stubnog mjesta br. 1 o stubnog mjesta br. 14 iznosi ≈825m. Postojeći stubovi sa niskonaponskom mrežom zahvataju djelove katastarskih parcela br.: 367 (put), 513, 514 (put), 640, 641, 642, 643, 644, 645, 680, 681, 685, 686, 691, 692, 693, 698, 701 (put), 702 (put), 727, 728, 729, 730, 731, 735, 738, 788/1, 788/2, 788/3 i 802 K.O. Đinovići, Cetinje.
- Na kat. parceli br. 645, nalazi se postojeća stubna trafostanica STS 10/0.4kW „Mikulići“ koja se vrši napajanje kompletnog dijela sela.
- Za potrebe vazdušnog voda za napajanje javne rasvjete i rasvjetnih tijela koristi trasu postojeće niskonaponske distributivne mreže.



- Odrediti lokaciju – broj i mjesto stuba sa kojega će se izvršiti mjerenje utrošene električne energije, kao i uključenje i isključenje javne rasvjete.
- S obzirom da se radi o osvjetljavanju saobraćajnice u užem dijelu grada voditi računa o izboru elemenata instalacije osvjetljenja, njenom materijalizaciji, poštujući sve važeće tehničke propise, kriterijume i standarde JUS-a.
- Izvršiti izbor svjetlosnih izvora i svjetiljki za potrebe većeg nivoa sjajnosti kolovoza. Odabrati svjetiljke koje se odlikuju dobrim fotometrijskim, mehaničkim, estetskim i električnim osobinama.
- Privremeni objekat postaviti tako da se ne ugrozi životna sredina.
- Odobrenje za priključenje objekta na elektroenergetski sistem, od strane Elektrodistribucije Cetinje, izdaje se nakon izdavanja građevinske dozvole.
- Sve instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
- Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list CG“, br. 23/14).


Obradio:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.



SEKRETAR

Tatjana Stanković, dipl.ing.građ.




PRIJESTONICA CETINJE CRNA GORA

namjena: za planiranje i uređenje

općine i zaštita životne sredine

datum: 28.09.2014.god.

broj: 28/14-468

izdavač: Sekretarijat za komunalne

poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje

broj: 28/14-468

izradio:

ing. Zoran Martinović, dipl.ing.

M. Martinović

Objekat od opšteg interesa - javna rasvjeta sela Mikulići koja se postavlja na postojećim betonskim stubovima niskonaponskog elektrosistema. na djelovima kat.parcela br. 367(put), 513, 633/2(put), 640, 641, 642, 643, 644, 645, 680, 681, 685, 686, 691, 692, 693, 698, 701(put), 706, 711(put), 727, 728, 729, 730, 731, 735, 738, 788/1, 788/2, 788/3 i 802, K.O. Dinovići, Cetinje.
Prostorno urbanistički Plan Prijestonice Cetinje

SEKRETAR

Tatjana Stanković, dipl.ing.grad.

T. Stanković

