



*Crna Gora*  
*Prijestonica Cetinje*  
*Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu*

Cetinje, 31.07.2017. godine  
Broj: 05-351/17-767

**PODNOŠILAC ZAHTJEVA:** „CEDIS DOO“ PODGORICA

**OBJEKAT:** Objekat od opšteg interesa za potrebe elektro-sistema - Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Košuta 1“, i TS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Košuta 2“ sa uklapanjem u postojeću VN mrežu - Cetinje

**PARCELA:** Dio kat. parcele br. 1346, K.O. Cetinje I, UP 3, DUP „Industrijska zona (Zona I, Podzona I2)“, Cetinje

**MJESTO GRADNJE:** Bulevar Crnogorskih heroja, Cetinje

**DOPUNA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA**  
**br. 05-351/16-1204 od 28. novembra 2016. godine**

Od strane ovog Sekretarijata izdati su urbanističko - tehnički uslovi br. 05-351/16-1204, dana 28. novembra 2016. godine, za rekonstrukciju postojeće trafostanice „Košuta“, na dijelu kat. parcele br. 1346, K.O. Cetinje I, UP 3, u zahvatu DUP-a „Industrijska zona (Zona I, Podzona I2)“. Shodno zahtjevu investitora br. 30-10-33000 od 11. jula 2017. godine, vrši se dopuna predmetnih urbanističko - tehničkih uslova, sa sljedećim smjernicama:

- Investitor predmetnih radova je „CEDIS DOO“ – Podgorica.
- Planirana je izgradnja dvije trafostanice: TS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Košuta 1“, i TS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Košuta 2“ sa uklapanjem u postojeću VN mrežu, na dijelu kat. parcele br. 1346, K.O. Cetinje I, UP 3 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona (Zona I, Podzona I2)“.
- Izgradnja će se odvijati fazno, i to na sljedeći način:
  - I faza: Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Košuta 1“, sa uklapanjem u postojeću VN mrežu;
  - II faza: Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Košuta 2“, sa uklapanjem u postojeću VN mrežu.
- Projektom uređenja terena obezbijediti stalni kamionski pristup trafostanicama, minimalne širine 3m.

- Lokacija trafostanica ucrtana je u grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovih urbanističko – tehničkih uslova.

Obradila:

Andrijana Jokić, spec.sci.arh.



KOŠUTA  
Fabrika obuće



URB. PARCELA 3  
KAT. PARCELA 1346  
POVRŠINA ZA EKSPROPRIACIJU TS-e 36 m<sup>2</sup>

POSTOJEĆI  
FABRIČI DIMNJAK

16 kV spojnice

POSTOJEĆI KABL 10 KV ZA DONJI KRAJ I  
3x(XHE 49-A 1x150mm<sup>2</sup>)

nove dionice kabla  
3x(XHE 49-A 1x150mm<sup>2</sup>)

2x10 kV spojnice

POSTOJEĆI KABL 10 KV ZA ŠKOLSKI CENTAR  
PP1 3x120mm<sup>2</sup>  
POSTOJEĆI KABL 10 KV ZA HUNICE  
PP1 3x120mm<sup>2</sup>

TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "KOŠUTA 1" - I faza izgradnje  
TS 10/0,4 kV 1x630 kVA "KOŠUTA 2" - II faza izgradnje

POSTOJEĆI KABL 10 KV ZA BOKSITE  
PP1 3x170mm<sup>2</sup>

1344

CRNA GORA  
PRIJESTONICA CETINJE  
Sekretarijat za održivi razvoj i  
infrastrukturu  
Broj: 05-351/17-767  
Cetinje, 31.07.2017. godine

Investitor: "CEDIS DOO"  
RAZ 1:500

Obradila:  
Andrijana Jokić, spec.sci.arh.

Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x630 kVA  
„Košuta 1“, i TS 10/0,4 kV 1x630  
kVA „Košuta 2“ sa uklapanjem u  
postojeću VN mrežu, na dijelu kat.  
parcele br. 1346, K.O. Cetinje I, UP  
3, u zahvatu DUP-a „Industrijska  
zona (Zona I, Podzona I2)“.



ETARKA  
NOVIĆ, dipl.ing.el

Put